



163113080006

正本

报告编号: 2020-S0154

喀什市供水水质监测站（有限公司）

检测报告

样品类别:	生活饮用水
检测类别:	委托检测
送/受检单位:	新疆腾源水务有限公司
报告发送日期:	2020 年 4 月 3 日

喀什市供水水质监测站（有限公司）

检 测 报 告

KSSZJC/CX46-02-1-2020

委托单位	新疆腾源水务有限公司		
检测类别	委托检测	送（采）样日期	2020.3.25
样品数量	1个	检测日期	2020.3.25~2020.4.3
样品量	5L, 500mL	采样/送样人员	乔军虎
采样地点	管网水		
样品名称	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品类别	生活饮用水	样品编号	2020-S0154
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006		
检测项目	总大肠菌群、菌落总数、砷、六价铬、浑浊度、氯化物、硫酸盐、铜等32项。		
主要检测设备	1、分光光度计 2、电子天平 3、原子荧光光度计 4、原子吸收分光光度计		
结果评价	根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006，所检测的项目均符合标准。		

编制：努斯热提

审核：何子

批准（授权签字人）：李永

喀什市供水水质监测站（有限公司）

检 测 结 果

样品编号:2020-S0154

KSSZJC/CX46-02-1-2020

序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	生活饮用水标准检验方法GB/T5750.12-2006 酶底物法
2	耐热大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	生活饮用水标准检验方法GB/T5750.12-2006 多管发酵法
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	生活饮用水标准检验方法GB/T5750.12-2006 酶底物法
4	菌落总数 (CFU/100ml)	20	100	生活饮用水标准检验方法GB/T5750.12-2006 平板计数法
5	色度(度)	5	15	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006铂-钴标准比色法
6	浑浊度 (NTU)	0.9	1(水源与净水条件限制时为3)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006散射法-福尔马肼标准
7	臭和味	无	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006嗅气和尝味法
8	肉眼可见物	无	无	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006直接观察法
9	pH	8.2	6.5~8.5	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 玻璃选择电极法
10	铝 (mg/L)	<0.008	0.2	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 铬天青S分光光度法
11	铁 (mg/L)	<0.05	0.3	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 二氯杂菲分光光度法
12	锰 (mg/L)	<0.05	0.1	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 过硫酸铵分光光度法
13	铜 (mg/L)	<0.005	1.0	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 火焰原子吸收分光光度法
14	锌 (mg/L)	<0.05	1.0	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 原子吸收分光光度法
15	氯化物 (mg/L)	44	250	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 硝酸银容量法
16	硫酸盐 (mg/L)	131	250	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 铬酸钡分光光度法
17	溶解性总固体 (mg/L)	352	1000	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 称量法
18	总硬度 (mg/L)	178	450	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 乙二胺四乙酸二钠滴定法
19	耗氧量 (mg/L)	0.76	3 (水源限制, 原水耗氧量>5mg/L时)	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 酸性高锰酸钾滴定法
20	挥发酚类 (mg/L)	<0.002	0.002	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 4-氨基安替吡啉-二氯甲烷萃取分光光度法
21	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.025	0.3	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 亚甲基蓝分光光度法
22	氨氮 (mg/L)	0.19	0.5	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 纳氏试剂分光光度法
23	余氯 (mg/L)	—	出厂水≥0.3, 管网水≥0.05	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006
24	砷 (mg/L)	<0.01	0.01	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006原子荧光法
25	镉 (mg/L)	<0.0005	0.005	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006无火焰原子吸收分光光度法
26	六价铬 (mg/L)	<0.004	0.05	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 二苯碳酰二肼分光光度法
27	铅 (mg/L)	<0.0025	0.01	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006无火焰原子吸收分光光度法

喀什市供水水质监测站（有限公司）

检 测 结 果

样品编号:2020-S0154

KSSZJC/CX46-02-1-2020

序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
28	汞 (mg/L)	<0.001	0.001	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006原子荧光法
29	硒 (mg/L)	<0.005	0.01	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006原子荧光法
30	氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 异烟酸-吡啶酮分光光度法
31	氟化物 (mg/L)	0.4	1.0	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.5-2006 离子选择电极法
32	硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	<0.5	10 (地下水源限制时为20)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 麝香草酚分光光度法

共 5 页 第 4 页

二二二
(8)
章一

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性；
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部份报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市色满路435号

邮编：844000

电话：（0998）2903626

传真：（0998）2903626